



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРОКУРАТУРА
г. АГИДЕЛЬ
АФИЗЕЛ КАЛАНЫ
ПРОКУРАТУРАНЫ

ул. Мира, 11, г. Агидель, 452920,
тел.: (34731)2-82-25, факс: (34731)2-64-00

10.04.2018 № 89-2018

Директору муниципального
автономного учреждения
дополнительного образования Центр
дополнительного образования
«Савитар» городского округа город
Агидель Республики Башкортостан

Шугаеву Р.Н.

ул. Мира, 3, г. Агидель, РБ, 452920

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №43
об устранении нарушений
законодательства о пожарной
и антитеррористической безопасности

Прокуратурой города в соответствии с заданием прокуратуры республики от 26.03.2018 №7/1-7-2018 04.04.2018 с привлечением в качестве специалистов сотрудников Нефтекамского межрайонного ОНДиПР УНДиПР ГУ МЧС России по РБ проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности и антитеррористической защищенности в здании МАУ ДО ЦДО «Савитар» городского округа г. Агидель РБ по адресу: ул. Мира, д.3, г. Агидель.

В соответствии со ст. 1, 3, 34 Федерального закона Российской Федерации «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994 (далее по тексту - ФЗ «О пожарной безопасности») пожарная безопасность, это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. В систему пожарной безопасности входит совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами. Граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае возникновения пожара.

Согласно ст. 3 ФЗ «О пожарной безопасности» основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, предприятия, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности. В соответствии со ст. 2 вышеуказанного закона законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные акты субъектов РФ, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 37 ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки в МАУ ДО ЦДО «Савитар» ГО г. Агидель РБ, установлены следующие нарушения в области обеспечении пожарной безопасности:

- запоры на дверях эвакуационных выходов со 2-го этажа на лестничную клетку не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без использования ключа, что является нарушением ст. 4 ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; п. 35 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ №390 от 25.04.2012 г., п.6.18* СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений;

- запоры на двери эвакуационного выхода с 3-го этажа не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без использования ключа (дверь закрыта на замок), что является нарушением ст. 4 ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; п. 35 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г., п.6.18* СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений;

- запоры на двери эвакуационного выхода с 4-го этажа не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без использования ключа (дверь закрыта на замок), что является нарушением ст. 4 ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; п. 35 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г., п.6.18* СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений;

- над эвакуационным выходом в коридоре 3-го этажа отсутствует световой оповещатель «Выход», что является нарушением п. 5.3 СП 3.13130.2009; п. 33 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012;

- ширина эвакуационного выхода на 1 этаже (основной вход) менее 1,20 м (фактически 101 см.), что является нарушением п. 6.16., 6.29 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений, СП 1.13130.2009 п. 4.2.5.;

- запоры на двери эвакуационного выхода на 1 этаже не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без использования ключа (дверь закрыта на замок), что является нарушением ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; п. 35 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ №390 от 25.04.2012 г., п.6.18* СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений;

- на лестничной клетке на путях эвакуации установлен радиатор отопления выступающим из плоскости стен на высоте менее 2,2 м., что является нарушением СНиП 21-01-97* п. 6.32* Пожарная безопасность зданий и сооружений, п. 4.4.4 СП 1.13130.2009);

- открытая лестничная клетка, соединяющая 4 этажа не отделена от общего коридора на 3-м этаже, что является нарушением п.6.18* СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений;

- открытая лестничная клетка, соединяющая 4 этажа не отделена от общего коридора на 4-м этаже, что является нарушением п.6.18* СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений.

Согласно статье 1 Федерального закона от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» правовую основу противодействия терроризму составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, настоящий Федеральный закон и другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, а также принимаемые в соответствии с ними нормативные правовые акты других федеральных органов государственной власти. В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона № 35, основным принципом противодействия терроризму является обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина.

В силу положений пункта «а» части 4 статьи 3 Федерального закона № 35 противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (**профилактика терроризма**).

Вышеуказанные нарушения законодательства не способствуют антитеррористической защищённости в МАУ ДО ЦДО «Савитар» ГО г. Агидель РБ, который является объектом с массовым пребыванием людей, имеет нарушения требований пожарной безопасности негативно влияющие на безопасность людей, создающие угрозу жизни и здоровью граждан при возникновении пожара и эвакуации, тем самым представляют собой социально опасные деяния.

Указанные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностями ответственными лицами за соблюдением пожарной безопасности в МАУ ДО ЦДО «Савитар» ГО г. Агидель РБ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:


1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием прокуратуры города и устраниТЬ допущенные нарушения закона, причины и условия им способствовавшие.

О дне и месте рассмотрения представления заблаговременно уведомить прокурора.

2. Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения требований федерального законодательства.

3. О результатах рассмотрения и принятых мерах письменно сообщить прокурору города Агидель РБ в течение месяца со дня получения представления, с приложением документов подтверждающих устранение нарушений и копией приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности.

И.о. прокурора города
советник юстиции



Р.И. Насибуллин